



Instrukcja instalacji (DTR).

RHT-2/RHT-2H

Czujnik temperatury i wilgotności – przewodowy
(magistralowy lub 2x 0-10V).


Właściwości.

1. pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze),
2. pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji,
3. czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgotności powietrza,
4. magistrala cyfrowa zgodna z TSR-x (do czujników temp.) - NeoGSM-IP,
5. wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C,
6. wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH,
7. zasilanie: z magistrali TSR-x lub 12-24 VDC (praca autonomiczna),
8. kompatybilność: NeoGSM-IP (magistrala TSR-x), OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (wyjścia analogowe 0-10V)
9. kompatybilność: sterowniki ogrzewania i klimatyzacji HVAC, sterowniki PLC, (wyjścia analogowe 0-10V)
10. optyczna sygnalizacja pracy,
11. obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach,
12. warunki pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-100 %RH, środowisko chemicznie neutralne.

Zastosowanie.

Pomiar temperatury i wilgotności w powietrzu. Dedykowany do automatyki domowej, kontroli klimatu. Współpracuje cyfrowo z wybranymi systemami Ropam Elektronik lub poprzez wyjścia analogowe z pozostałymi urządzeniami z wejściami analogowymi 0-10Vp. sterowniki PLC.



Opis czujnika.



4. Podłączenie czujnika i konfiguracja.



- a) Zainstalować czujnik w odpowiednim miejscu. Dla prawidłowego pomiaru temp. i wilgotności: 1,2m od podłoża, miejsce bez nasłonecznienia, przeciągów, podgrzewania od źródeł ciepła .
- b) Obudowa RHT-2 – otworami wentylacyjnymi pionowo po prawej stronie, RHT-2H – osłoną czujnika pionowo w dół.
- c) Połączyć przewody zgodnie z opisem i wykorzystywanymi sygnałami: **magistrala TSR-x LUB zasilanie i wyjścia analogowe 0-10V.**
- d) Oprogramować: NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2, sterowniki firm trzecich wg zakresów pomiarowych.
- e) Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi: Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.




Program NeoGSM-IP Manager, zakładka 'Temperatura'.
 Możliwe podłączenie 2 czujników RHT-2x (zamiast czujników temperatury TSR-x).
 Pomiary są cyfrowo przekazywane do centrali.
 Zakres ustawienia progów:



- temperatura: -20 do 80,
- wilgotność: 0 do 100




Program OptimaGSM Manager, zakładka „Wejście analogowe”.
 Możliwe podłączenie wyjścia analogowego wilgotność lub temperatura.
 Nastawy dla wyjścia wilgotności RH-10V:
0 mV=0
10000 mV= 100
Jednostka = RH
(histereza 10mV, opóźnienie 1000 ms)




Nastawy dla wyjścia analogowego temperatury
 T-10V:
0 mV= -20
10000 mV= 80
Jednostka = C
(histereza 10mV, opóźnienie 1000 ms)



Program BasicGSM Manager, zakładka „Wejścia”.
 Wejście 17 skonfigurować jako analogowe 0-10V.



W zakładce „Temperatura” zaznaczyć „Mapuj wilgotność czujnika RHT-2/RHT2H na wejście analogowe 1”



5. Konserwacja czujnika.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złączy śrubowych, oczyścić PCB i przetwornik sprężonym powietrzem.

6. Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Zasilanie	12...24VDC, 15mA@12VDC lub magistrała TSR-x @10mA
Pomiar temperatury	-20°C...+80°C (powietrze), dokładność ±0.2°C (typ.) ±0.5°C (maks.)
Pomiar wilgotności	0...100 %RH (bez kondensacji) ±2%RH (typ.) ±5%RH (maks.)
Wyjścia analogowe	RH-10V: 0V=0%RH...10V=100%RH T-10V: 0V=-20°C...10V=80°C (2V=0°C) dokładność 3%, rozdzielczość 10mV
Warunki pracy	RHT-2: -20°C..+80°C, RH: 0%...80%, bez kondensacji (zastosowanie wewnętrzne) RHT-2H: -20°C..+80°C, RH: 0%...100%, bez kondensacji (zwiększona wilg. i zapylenie) środowisko chemicznie neutralne,
Wymiary, waga.	RHT-2 obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm], 50[g] RHT-2H obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) 64x57x36 [mm], 64x117x36 (z filtrem i dławicami) ,90[g]

3. Ostrzeżenia.

- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Baterie i akumulatory po okresie eksploatacji i należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).